

# JANSTA KOSTKA

Vaše zn.:

Naše zn.: 323/35/70

V Praze dne: 20. prosince 2017

Věc: **Veřejná zakázka s názvem „Letní a zimní údržba pozemních komunikací na území hl. m. Prahy“, zadávaná Technickou správou komunikací hl.m.Prahy, příspěvkovou organizací hl.m.Prahy, ev. č. VZ Z2017-008306**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – na žádost dodavatele

Přílohy: dle textu

Vážení,

v souladu s čl. 9 výzvy k podání žádosti o účast (dále jen „výzva“), resp. čl. 13 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) a ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto zadavatel poskytuje na žádost dodavatele níže uvedené vysvětlení ZD, které je uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD. Veškeré zkratky a pojmy zavedené v ZD mají v tomto vysvětlení stejný význam, jaký je jim připisován v ZD. **Toto vysvětlení nemá charakter změny zadávací dokumentace.**

### ***Přesné znění žádosti dodavatele***

#### Dotaz:

*Zadavatel v čl. 6.4.2. Výzvy k podání žádosti o účast (dále jako „ Výzva“) mj. požaduje, aby dodavatel mj. disponoval mechanizačními prostředky specifikovanými v Příloze č. 1 Výzvy. Jednou z požadovaných mechanizací je „ nástavba samosběr, včetně mechanismu na ohřev vody min. 80 °C. “*

*Žádáme o vyjádření, zda prokázání disponováním touto mechanizací v rámci nabídky účastníka může být prokázáno formou budoucího závazku třetí osoby požadovanou mechanizací účastníkovi poskytnout. Mezi účastníkem a třetí osobou by tak byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na nákup či nájem „nástavba samosběr, včetně mechanismu na ohřev vody min. 80 °C,“ přičemž k uzavření příslušné smlouvy by došlo v případě, že nabídka účastníka bude vybrána jako nejvhodnější.*

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

JANSTA, KOSTKA spol. s r.o.

Těšnov 1/1059, Praha 1, PSČ 110 00

Česká republika

IČO: 28505913

Tel.: (+420) 221 875 402-9, Fax: (+420) 221 875 401

E-mail: kancelar@jansta-kostka.cz

www.jansta-kostka.cz

P O B O Č K A Brno:

Smetanova 19, Brno, PSČ 602 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze, oddíl C, vložka 146526

*Splňuje dle zadavatele závazek třetí osoby formou smlouvy o smlouvě budoucí parametry dle § 83 odst. 1 písm. c) Zákona a je tedy možné tímto způsobem prokázat příslušnou část kvalifikace dle čl. 6.4.2. Výzvy?*

**Odpověď zadavatele**

Zadavatel k tomuto dotazu předně konstatuje, že se nemůže vyjadřovat k obsahu konkrétních dokladů, které dodavatel zamýšlí předložit v žádosti o účast.

V obecné rovině zadavatel uvádí, že v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 zákona dodavatel může prokazovat určitou část kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Pokud jde o formu písemného závazku jiné osoby ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1 písm. d) zákona (tj. závazku k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky), postačuje, aby dodavatel předložil zadavateli jednostranný písemný závazek této jiné osoby, že poskytne dodavateli plnění, které je určeno k plnění veřejné zakázky, případně že poskytne věci nebo práva, s nimiž bude dodavatel v rámci plnění veřejné zakázky oprávněn disponovat. Nemusí se tedy nutně jednat o smlouvu mezi dodavatelem a jeho poddodavatelem. Závazek jiné osoby musí být jednoznačně určen a musí odpovídat rozsahu, v jakém tato jiná osoba prokázala chybějící kvalifikaci za dodavatele, potom není rozhodné, zda bude tento závazek učiněn jednostranně poddodavatelem či ve formě smlouvy mezi dodavatelem a poddodavatelem (např. smlouvy o smlouvě budoucí).

Dotaz:

*Zadavatel v příloze č. 1 Výzvy uvádí požadavek, aby min. 75% v případě ZÚK (50% v případě LÚK) od každého typu mechanismu podle použití mechanismu bylo mladší 10ti let a průměrné stáří mechanismů zároveň nepřekročilo 10 let.*

*Účastník se tímto dotazuje, zda se „typem mechanismu“, pro účely splnění tohoto kritéria má na mysli vždy skupinu mechanismů, která je označena zeleným textem:*

- 1) univerzální nosič,*
- 2) nastavba sypač,*
- 3) kompletní mechanismus nosič + nastavba*
- 4) přídatné zařízení pluh.... Atd.*

*Ve vztahu k požadavku na průměrné stáří mechanismů se dále dotazujeme, zda se tento požadavek týká rovněž mechanismu „ sněhová fréza.“ Tento mechanismus bude umístěn vždy na jiný nosič. Je tedy třeba, aby sněhové frézy měly max. stáří 10 let, nebo postačuje, pokud toto budou splňovat mechanismy, na kterých budou frézy umístěny?*

**Odpověď zadavatele**

Ano, v Seznamu mechanizace ZÚK – LÚK (Příloha č. 1 Výzvy k podání žádosti o účast) jsou typy mechanismů uvedeny pod čísly 1) až 6) pro ZÚK (zelené nadpisy) a pod čísly 1) až 8) pro LÚK (zelené nadpisy).

Ne, sněhová fréza nemusí splňovat max stáří 10 let, může být i staršího data výroby.

Dotaz:


*Zadavatel v čl. 6.4.2. Výzvy k podání žádosti o účast mj. požaduje, aby dodavatel disponoval skladovacími prostorami, které musí splňovat požadavky na vybavení technickým zařízením a mechanizačními prostředky pro vážení, nakládání a vydávání chemických posypových prostředků a roztoků. Platí tyto požadavky i pro mezisklady uvedené pod písmenem b) v části týkající se prohlášení o skladech?*

***Odpověď zadavatele***

Ne, tyto požadavky pro mezisklady neplatí. Přesun materiálu z meziskladů do výdejních skladů je v režii budoucího dodavatele a způsob pohybu materiálu je v jeho kompetenci. Technickým zařízením musí být vybaveny výdejní sklady.

Zadavatel v této souvislosti neprodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast.

S úctou



Mgr. Pavlína Trhalová, advokát

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.  
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností