



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,  
kteří byli vyzváni k podání nabídky

Naše značka  
TSK/48741/19/1160/chal

Vyřizuje  
Ing. Chaloupková/257015250

V Praze dne  
28. 11. 2019

**Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) - III.**

#### Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**Cyklo Suchdolská – V Sedlci (A18), Praha - Suchdol, č. akce 2950170**“

evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2019-035894**

Systémové číslo v Národním elektronickém nástroji: **N006-19-V00028828**  
(dále též „VZ“)

#### Zadavatel

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**  
se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město  
IČO: 03447286  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.  
(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

#### **Dotaz č. 1:**

V SO 101 - zemní práce – není uvedeno k níže uvedeným položkám co se má stát s výkopkem.  
č. 122201101-1 „Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (výkop pro konstrukci; po úsecích)“,  
č. 132201101 „Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (výkop palisády)“,

č. 132201101-1 „Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (výkop trativodu)“

č. 121101102 „Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m“

Dle názoru účastníka, by se měl materiál z výkopů odvážet na skládku. Ve výkazu výměr však chybí položka týkající se poplatku za uložení na skládce.

Žádáme zadavatele o doplnění předmětné položky a zveřejnění aktuálního výkazu výměru.

Odpověď:

Ano, položka "Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva ..." chyběla v zaslaném soupisu prací s VV. V příloze Vám zasiláme upravený soupis prací s VV.

Položka "Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny ..." obsahuje výkaz výměr, ve kterém je jasně specifikováno předmětné množství a způsob nakládání s níže uvedenými položkami. Tudíž je snadno dohledatelné (podle tohoto množství), že níže vypsané položky se likvidují a odvázejí na skládku.

Dotaz č. 2:

SO 101 obsahuje – pol č.R60 „Ocelové pozinkované pásnice výšky 100 mm uchycenými hřebky á 10 m včetně dodání a ostatního materiálu“. U této položky je uvedeno množství 560 m, což odpovídá celkové délce po obou stranách, 280x2. Ve výkresu, řezech ani v dalších částech projektové dokumentace není však tato položka zakreslena a vysvětlena.

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci dané položky vč. uvedení, co vše by měla daná položka obsahovat. Současně žádáme o doplnění projektové dokumentace.

Odpověď:

Výše uvedená položka č. R60 je ocelový obrubník lemující obrusnou vrstvu z MZK pro udržení jejího tvaru a funkce. Tímto technickým řešením, které se běžně užívá pro nezpevněné mlatové komunikace, bude zajištěna prostorová soudržnost obrusné vrstvy. Jako hřebky pro ukotvení pásnice lze použít ocelové trny průměru 14 mm (roxor bez povrchové úpravy) délky 500 mm zaražené do terénu bez navýšení oproti pásnici.

Součástí předmětu plnění je i vypracování RDS, ve které budou realizační detaily zakresleny.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Vzhledem k tomu, že došlo pouze k doplnění jedné položky a upřesnění další položky, nebude Zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídky.

Tento dokument je včetně opraveného soupisu prací s vv rozesílán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem účastníkům, kteří splnili kvalifikaci a byli vyzváni k podání nabídky a bude uveřejněn na profilu zadavatele včetně opraveného soupisu prací s VV.

  
Mgr. Jozef Sinčák

  
Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
102

Přílohy: dle textu