



## Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1 – Staré Město

Dodavatelé,  
kteří byli vyzváni k podání nabídky

Naše značka

TSK/35026/18/8300/honz

Vyřizuje

Ing. Honzátková/ 257 015 225

V Praze dne

10. 09. 2018

**Věc:** Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a prodloužení lhůty pro podání žádosti o účast

### Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „Slánská - PHS, Praha 17, č. akce 999062“

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-022221  
(dále jen „VZ“)

### Zadavatel

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.  
(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

### Dotaz 1.:

Dokumentace ve Složce SO 172\_DIO neobsahuje všechny přílohy dle Seznamu příloh. Chybí:

2. I fáze – Východní vozovka uzavřena

3. II fáze – Západní vozovka uzavřena

4. Objízdná trasa

Doplní zadavatel chybějící dokumentaci?

Odpověď:

Ano, aktualizované DIO bude uveřejněno na profilu zadavatele.

**Dotaz 2.:**

U PHS stěny je v TZ uvedena pohltivost panelů A4 avšak v kladečském výkrese pohltivost A3.

Předpokládáme správně, že platí TZ a správný údaj na pohltivost panelů je A4?

Odpověď:

Ano, požadovaná pohltivost panelů je A4.

**Dotaz 3.:**

SO 000, pol. 2, 011434000.a Měření (monitoring) hlukové hladiny - před a po výstavbě – prosíme zadavatele o upřesnění požadovaného měření hluku pro jednoznačné zadání této položky. Na kolika stanovištích má být provedeno?

Odpověď:

Měření (monitoring) hlukové hladiny (před a po výstavbě) bude proveden minimálně v 6 měřičských bodech.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dopis je rozeslán všem dodavatelům, kteří splnili kvalifikaci a byli vyzváni k podání nabídky a bude uveřejněn na profilu zadavatele.

S pozdravem

  
Ing. Jiří Tumpach, MBA

  
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
102