



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1 – Staré Město

**Účastníci zadávacího řízení,
kteří byli vyzváni k podání nabídky**

Naše značka
TSK/11815/19/4010/chal

Vyřizuje
Ing. Chaloupková/ 257 015 250

V Praze dne
1. 04. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „Vltavská, Praha 5, č. akce 9666027 – II“

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-001888

Systémové číslo v NEN: N006/19/V00001103

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Vltavská, Praha 5, č. akce 9666027 - II“.

Dle našeho názoru by v SP neměla být položka č.541041121R „Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 5000 m2, včetně dodávky pojiva, včetně naložení zeminy na deponii a dovozu na stavbu“ jelikož ve Vysvětlení ZD č.1 byla do rozpočtu přidána položka „Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.300mm“ a sanace by měla být provedena ODTĚŽENÍM zeminy a nahrazením vrstvou štěrkodrti. Položka č. 541041121R nemá žádný význam. Žádáme tedy o odstranění položky ze SP.

Odpověď:

Položku jsme odstranili ze soupisu prací s VV. Opravený soupis prací s VV je v příloze.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je prostřednictvím Národního elektronického nástroje rozeslán všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky a bude uveřejněn na profilu zadavatele včetně opraveného soupisu prací s VV.

S pozdravem


Ing. Petr Smolka


Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102

Příloha: dle textu