



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,
kteří jsou zadavateli známi

Naše značka
TSK/39050/20/1215/honz

Vyřizuje
Ing. Honzátková/257015225

V Praze dne 04. 09. 2020

Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 ZZVZ

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**Hrozenkovská, rek. komunikace, P 17, č. akce 1000125/1**“

Systémové číslo v NEN: N006-20-V00021639
(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz č. 4:

Dobrý den, žádáme zadavatele o doplnění podkladů k předmětné VZ o videozáznamy přípojek vč. jejich protokolů. Bez těchto podkladů není účastník schopen řádně a kvalitně ocenit požadované položky přípojek v SO 301.

Odpověď:

Videozáznamy přípojek vč. jejich protokolů byly pořízeny pro potřeby zpracování projektové dokumentace. Zadavatel se domnívá, že projektová dokumentace včetně soupisu prací resp.

výkazu výměr obsahuje veškeré práce nutné pro ocenění realizace přípojek obsažených v SO 301.

Dotaz č. 5:

V případě, že si Zhotovitel má od Zadavatele odkoupit veškerý vyfrézovaný materiál viz. položka č. 997221845R v objemu 1.564,795t, považuje pak Zhotovitel poplatek za skládkovné viz. položka č. 997221875 ve stejném množství za nesmyslný a v uvedeném výkazu výměr navíc.

Žádáme Zadavatele o odstranění předmětné položky Poplatku za uložení stavebního odpadu - asfaltu.

132	K	997221845R	Odkup vyfrézovaného materiálu obalovnou	t	1 564,795		0,00
135	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 564,795		0,00

Odpověď:

Zadavatel upravuje množství v předmětných položkách v soupisu prací resp. výkazu výměr. Opravený výkaz výměr zveřejní na profilu zadavatele.

Dotaz č. 5:

Dle TZ má být obrusná vrstva SMA 11+, ale v soupisu prací je uvedena položka SMA 8 a v poznámce u položky je „**Nová asfaltová vozovka - obrusná vrstva SMA 11+ tl. 40mm** „

53	K	576133211R	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 NH PmB 25/55-65 tl. 40mm š. do 3m	m2	4 490,000		0,00
----	---	------------	---	----	-----------	--	------

P

Poznámka k položce

Cena v místě obvyklá.

VV

Nová asfaltová vozovka - obrusná vrstva SMA 11+ tl. 40mm

VV

"1. úsek vozovka" 1827,000

1 827,000

VV

"2. úsek vozovka" 2663,000

2 663,000

VV

Součet

4 490,000

Žádáme o opravení položky v SP a adekvátní posunutí termínu podání nabídek.

Odpověď:

Zadavatel opravil předmětnou položku v soupisu prací resp. výkazu výměr. Opravený výkaz výměr zveřejní na profilu zadavatele.

Dotaz č. 6:

Dle VPR 1.úseku i TZ by měl být infiltrační postřik 1,0 m2/kg, ale v SP se udává v množství 0,5 kg/m2.

50	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 980,000		0,00
----	---	-----------	--	----	-----------	--	------

P

Poznámka k položce:

Cena v místě obvyklá

VV

Infiltrační postřik C60 BP5 0,50kg/m2

VV

"1. úsek vozovka" 1827,000

1 827,000

VV

"1. úsek BUS" 153,000

153,000

VV

Součet

1 980,000

Žádáme o opravení položky v SP a adekvátní posunutí termínu podání nabídek

Odpověď:

Zadavatel opravil předmětnou položku v soupisu prací resp. výkazu výměr. Opravený výkaz výměr zveřejní na profilu zadavatele.

Dotaz č. 7:

Zadavatel podstupuje obrovské riziko v případě, že si vzorkování a zkoušení znovuzískané asfaltové směsi z frézování asfaltových povrchů neprovedl sám v rámci projektové přípravy svojí zakázky. Jestliže z provedených zkoušek asfaltových směsí vyplyne, že se jedná o asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 (s obsahem benzo(a)pyrenu $\geq 50 \text{ mg.kg}^{-1}$), jsou tyto asfaltové směsi v souladu s vyhláškou 130/2019 klasifikovány jako nebezpečný odpad a zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03 01 „Asfaltové směsi obsahující dehet“. Cena tohoto druhu nebezpečného odpadu je 8.100,- Kč/T (Celio), což při předpokládaném množství 1.564,795 T znamená finanční náklad ve výši 12.674.839,50 Kč. Cena nebezpečného odpadu mnohonásobně překračuje zákonné limity dle ZZVZ pro změny během výstavby a zadavatel svojí špatnou projektovou přípravou podstupuje obrovské riziko nezbytného přerušení nedokončené stavby v důsledku nutnosti „vysoutěžení“ nového dodavatele pro její dokončení v souladu se ZZVZ.

Vzhledem k výše řečenému je v nejlepším zájmu zadavatele, aby si zkoušky asfaltových vrstev provedl sám a dle jejich výsledků upravil a zveřejnil nový soupis prací a novou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Žádáme zadavatele o zveřejnění zkoušek asfaltových směsí v souladu s vyhláškou 130/2019, zveřejnění opraveného soupisu prací (dle výsledků provedených zkoušek) a nové předpokládané hodnoty zakázky (v souladu s úpravou soupisu prací). V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

135	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 564,795		0,00
-----	---	-----------	---	---	-----------	--	------

Odpověď:

Zadavatel prověřil složení stávající asfaltové směsi na množství PAU dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. ze tří odebraných vzorků. Podle výsledků laboratorních rozborů **splňují** všechny tři vzorky asfaltové směsi **limit pro Kvalitativní třídu ZAS-T1**. Tj. celkové množství polyaromatických uhlovodíků je výrazně pod limitem vyhlášky č. 130/2019 Sb. Znovuzískaná **asfaltová směs, která vznikne vybouráním nebo frézováním, je podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. zařazená jako vedlejší produkt.**

V následujících tabulkách uvádíme výsledky analýz v sušině vzorků asfaltové směsi a jejich porovnání limity kvalitativních tříd dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Analýzy v sušině - Vyhláška č. 130/2019

Kvalitativní třída asfaltové směsi	ZAS-			
	T1	T2	T3	T4
Vzorek	V1	V2	V3	
	mg/kg sušiny			
Celkové množství PAU	<1.60	<1.60	4.98	<= 12 <= 25 < 300 > 300
acenaften	<0.100	<0.100	<0.100	
acenaftylen	<0.100	<0.100	<0.100	
anthracen	<0.100	<0.100	0.152	
benzo(a) anthracen	<0.100	<0.100	0.343	

benzo(a)pyren	<0.100	<0.100	0.290
benzo(b)fluoranthren	<0.100	<0.100	0.366
benzo(g,h,i)perylene	0.154	0.146	0.363
benzo(k)fluoranthren	<0.100	<0.100	0.133
chrysen	<0.100	<0.100	0.390
dibenzo(a,h)anthracen	<0.100	<0.100	<0.100
fenanthren	0.240	0.186	0.779
fluoranthren	0.189	0.152	1.01
fluoren	<0.100	<0.100	<0.100
indeno(1,2,3-cd)pyren	<0.100	<0.100	0.200
naftalen	<0.100	<0.100	<0.100
pyren	0.187	0.140	0.882

Zadavatel upravuje množství u této položky, viz. odpověď na dotaz č. 5.

V souladu s § 99 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Původní lhůta pro podání nabídek 11.9.2020 v 10:00 hod.

Nová lhůta pro podání nabídek: 17.9.2020 v 10:00 hod.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je rozeslán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem dodavatelům, kteří jsou dodavateli známi, a bude uveřejněn na profilu zadavatele včetně opraveného Soupisu prací.

k.z.

Ing. Jiří Mayer
Ředitel investičního úseku

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102