



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,  
kteří jsou zadavateli známi  
  
Prostřednictvím el. nástroje NEN

Naše značka  
TSK/56166/20/1215/chal

Vyřizuje  
Ing. Blanka Chaloupková /257 015 250

V Praze dne  
15. 12. 2020

**Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace I. v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 ZZVZ**

#### Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**Za Černým mostem Y502, č. akce 999639, Praha 9**“

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-042527

Systémové číslo v NEN: N006/20/V00031126

(dále jen „VZ“)

#### Zadavatel

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

#### **Dotaz č. 1:**

*V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel v čl. 5. odst. 5.5 k prokázání ekonomické kvalifikace předložení čestného prohlášení, že obrat dodavatele dosažený za 3 bezprostředně předcházející účetní období na realizacích obdobných zakázek, tj. novostavba nebo rekonstrukce pozemní*

komunikace, jejíž součástí byla vždy i pokládka asfaltových povrchů, činil nejméně 50 mil. Kč za každé jednotlivé období. Podle čl. 2. zadávací dokumentace je však předmětem této veřejné zakázky mostní stavba, konkrétně rekonstrukce stávajícího mostu z předpjatých prefabrikátů spočívající v kompletní výměně příslušenství a nosné konstrukce. Upraví zadavatel požadavek na dosažený obrat dodavatele k prokázání ekonomické kvalifikace tak, aby odpovídal předmětu této veřejné zakázky?

#### **Odpověď:**

Zadavatel děkuje tazateli za upozornění na nesrovnalost v požadované ekonomické kvalifikaci. Čl. 5.5. bude upraven následujícím způsobem:

#### **„5.5. Ekonomická kvalifikace**

Dodavatel v souladu s § 78 odst. 1 ZZVZ předloží **čestné prohlášení, z něhož bude vyplývat, že obrat dodavatele dosažený za 3 bezprostředně předcházející účetní období na realizacích obdobných zakázek, tj. novostavba nebo rekonstrukce pozemní komunikace, jejíž součástí byla vždy i pokládka asfaltových povrchů stavby s charakterem rekonstrukce/ opravy/úpravy nebo výstavby silničního mostu, činil nejméně 50 mil. Kč, a to za každé jednotlivé účetní období.**“.

Touto změnou může být dotčen okruh možných dodavatelů, proto je lhůta pro podání nabídky prodlužována o celou svou původní délku.

#### **Dotaz č. 2:**

*Dle zveřejněné projektové dokumentace je nová nosná konstrukce mostu tvořena prefabrikovanými nosníky spráženými železobetonovou deskou a koncovými příčnicí. V kap. 2.11 písm. b) Souhrnné technické zprávy je uvedeno, že v rámci ochrany před bludnými proudy se předpokládá provedení ochranných opatření 4. stupně dle TP124.*

*Vzhledem k tomu, že provedení elektricky izolovaných systémů má zásadní vliv na ocenění mostovky S0201, žádá uchazeč zadavatele o sdělení, zda mají být součástí nabídky prefabrikované nosníky s elektricky odizolovanými předpínacími kabely?*

#### **Odpověď:**

TP 124 umožňuje ochranu předpínací výztuže proti účinkům bludných proudů ve stupni 4 buď pomocí vzájemného vodivého propojení kotev předpínací výztuže s provařenou betonářskou výztuží nebo použití elektricky izolovaných předpínacích systémů. Projektant variantu použití elektricky izolovaného předpínacího systému nepožaduje. Není požadováno ani použití nevodivých předpínacích kanálků.

#### **Dotaz č. 3:**

*V zadávací dokumentaci nejsou uvedeny termíny výluk (plán výluk). Prosím o upřesnění termínů a délek výluk na dráze.*

#### **Odpověď:**

Termíny výluk jsou uvedeny na konci přílohy B-Souhrnná technická zpráva. Časová náročnost výluk se předpokládá shodná i při posunu samotných termínů.

#### **Dotaz č. 4:**

*Soupis prací SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady, č. pol. 9 až 14 - POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY.*

Neurčí zadavatel tyto položky jako preliminář?

**Odpověď:**

Při zpracovávání soupisu prací nebyla tato varianta předpokládána. Předpokládá se běžné ocenění jednotlivých položek pomocí jednotkových cen.

**Dotaz č. 5:**

*Ve zveřejněném návrhu Smlouvy o dílo na stavební práce je v článku 9. ZAJIŠTĚNÍ uvedeno, že tento článek SE NEPOUŽÍJE. V odstavcích 9.1 a 9.2 tohoto článku však zadavatel požaduje doplnit výši bankovní záruky za řádnou realizaci Díla a výši záruky za řádné plnění povinností plynoucí ze záruky na Dílo (žlutě zvýrazněno). Má uchazeč nechat ustanovení odst. 9.1 a 9.2 beze změny nebo doplnit výši uvedených bankovních záruk v částce 0 (nula)?*

**Odpověď:**

Poznámka „nepoužije se“ u článku platí na veškeré odstavce. Ve výsledném textu by mělo být na místo slov „doplní Objednatel“ nejlépe provedeno proškrtnutí řádky:

**ZAJIŠTĚNÍ – NEUŽÍJE SE**

Zajištění realizace Díla.

Zhotovitel zajišťuje řádné plnění svých povinností ze Smlouvy, zejména pak povinností k řádné realizaci Díla, ve formě Bankovní záruky ve výši ----- Kč (slovy: ----- korun českých).

Zajištění záručních povinností.

Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností plynoucích ze záruky na Dílo, ve formě Bankovní záruky ve výši ----- Kč (slovy: ----- korun českých). Tuto Bankovní záruku předá Zhotovitel Objednateli nejpozději v den předání Díla.

Pro odstranění všech pochybností Strany uvádějí, že poskytnuté zajištění realizace Díla a zajištění záručních povinností není závdavkem ve smyslu § 1808 Občanského zákoníku.

Zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Původní lhůta pro podání nabídek

5.1.2021 v 10:00 hod.

**Nová lhůta pro podání nabídek**

**20.1.2021 v 10:00 hod.**

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je rozeslán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem dodavatelům, kteří jsou zadavateli známi a bude uveřejněn na profilu zadavatele.

  
Mgr. Jozef Sinčák

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásoňovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
102