



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,
kteří byli vyzváni k podání nabídky

Naše značka
TSK/36845/19/1160/chal

Vyřizuje
Ing. Chaloupková/257015250

V Praze dne 3. 10. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „5. května – svodidla, Praha 4, č. akce 999424“

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-029694

Systémové číslo v NEN: N006-19-V00024174

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o vysvětlení ZD:

V příčném řezu zadavatel uvádí, že se budou osazovat oboustranná betonová svodidla.

V soupise prací je však k ocenění jednostranné betonové svodidlo. Může zadavatel upřesnit, jaká svodidla tedy budou osazována?

Odpověď:

Z důvodu šířky SDP a stožárů VO se počítá s jednostrannými svodidly.

Dotaz č 2:

Ve výkaze výměr, viz níže: je uveden beton C25/30 tl.150 mm FX4, ovšem poptávaní poddodavatelé uvádějí, že tento typ betonu má špatné označení a nepoužívá se k účinku, ke kterým je určený.

D 4 Vodorovné konstrukce

16 K 4513151XX Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 150 mm FX4

Prosíme zadavatele o upřesnění.

Odpověď:

Typ betonu je převzat ze vzorových listů MD a TP na osazení svodidel. Pokud tento typ nelze vyrobit, bude použit beton C30/37 FX4.

Tento dokument je rozeslán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem účastníkům, kteří splnili kvalifikaci a byli vyzváni k podání nabídky a bude uveřejněn na profilu zadavatele.



Mgr. Jozef Sinčák



Filip Hájek

TECH. SPOLANA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHA, a.s.
Řásnovka 770/0, 110 00 PRAHA 1
102