



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 – Staré Město

Účastníci řízení

Naše značka
TSK/49555/18/4010/chal

Vyřizuje
Ing. Chaloupková/ 257 015 250

V Praze dne
28. 12. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast.

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „X037 – Líšnická – Jeremiášova, oprava mostu, Praha 13, č. akce 1000004“

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-039940 (dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.
(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz č. 1:

V dokumentaci jsme nikde nenašli výkres, popřípadě specifikaci kalotových ložisek. Jaké jsou návrhové hodnoty pro jednotlivá ložiska? (max. svislé zatížení, minimální svislé zatížení, posuny v ose x a y, vodorovné zatížení v ose x a y a pootočení).

Odpověď:

Zadavatel přikládá výkres kalotových ložisek v příloze a pro upřesnění přikládá tabulku Parametry ložisek.

Ložisko	Max svislá síla [kN] - návrhová	Mín svislá síla [kN] - návrhová	Vodorovná síla ve směru y [kN]	Celkový posun ve směru osy x [mm]	Pootočení [mrad]
OP1-vlevo	1000	100	150	50	0,15
OP1-vpravo	1000	100	150	50	0,15
OP4-vlevo	1000	100	150	50	0,15
OP4-vpravo	1000	100	150	50	0,15

Dotaz č. 2:

Prosíme zadavatele o bližší specifikaci pol. 99 Silniční provoz - dopravní opatření. Popis položky je příliš obecný, doplní zadavatel plán uzavírek a návrh konkrétního dopravního opatření?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že se skutečně jedná o obecný popis dopravních opatření nutných pro realizaci rekonstrukce mostu dle projektu. Plán uzavírek a konkrétní dopravní značení bude odvislé od přesného plánu realizace stavby. Dojde k úplné uzavěře komunikace na mostě, vyznačení a zajištění objízdné trasy. Stejně tak se předpokládá na nezbytně nutnou dobu realizace dopravních opatření na komunikaci pod mostem (např. při opravě ložisek na vnitřních pilířích, ...).

Dotaz č. 3:

Prosíme zadavatele o bližší specifikaci pol. 93 Přeložení konstrukcí. Popis položky je nejednoznačný, neuvažuje zadavatel o stanovení ceny preliminářem?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že se jedná o kompletní zřízení přeložky 2 ks kabelů veřejného osvětlení (VO) a položení nových kabelů v potřebné hloubce. Případně, pokud to bude možné (po dohodě se správcem vedení), obnažení, ochrana a uložení hlouběji o cca 1 m dvou kabelů stávajícího vedení VO. Cena včetně všech souvisejících činností a projednání s příslušnými úřady. Jedná se přeložku u krajní opěry O1 s ohledem na práce prováděné v prostoru před mostem.

Dotaz č. 4:

Specifikujte konkrétněji „plán kontrolních prohlídek“, která je nedílnou přílohou smlouvy o dílo.

O jaké prohlídky se jedná ze strany zhotovitele?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že v položce se jedná o součinnost ze strany zhotovitele (zpřístupnění staveniště, doložení dokumentů prokazujících stavební postupy, atd..) při realizaci kontrolních prohlídek stavby. Základní prohlídky se předpokládají po provedení bouracích prací a dále pak po dokončení výstavby nových částí mostu. Rozsah prohlídek může být případně doplněn (změněn) na základě definovaných smluvních vztahů.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ mění lhůtu pro podání nabídky následovně:


Původní lhůta pro podání nabídky 14.1.2019 v 10:00 hod.


Nová lhůta pro podání nabídky 22.1.2019 v 10:00 hod.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je rozeslán všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, zadavatel ho uveřejní prostřednictvím Národního elektronického nástroje a dokument bude včetně přílohy uveřejněn na profilu zadavatele.

S pozdravem


PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA


Ing. Jiří Tumpach, MBA

Příloha: dle textu

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102