



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,  
kteří jsou zadavateli známi

Naše značka  
TSK/23686/20/1215/chal

Vyřizuje  
Ing. Chaloupková/ 257015250

V Praze dne 5. 06. 2020

**Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a prodloužení lhůty pro žádosti o účast v souladu s § 99 ZZVZ**

#### Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „Pod Školou – Nepomucká, č. akce 2970298 a Pod Školou – Slávy Horníka, č. akce 2970299, Praha 5

Zjednodušené podlimitní řízení: č.j. TSK/17373/20/1160/chal

Systémové číslo v NEN: N006/20/V00012327  
(dále jen „VZ“)

#### Zadavatel

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**  
se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město  
IČO: 03447286  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA., generálním ředitelem a předsedou představenstva  
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva  
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva  
(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

#### **Dotaz č. 1:**

*Žádáme Vás o upřesnění typů dlažeb.*

*V celkové situaci stavby, vzorovém příčném řezu a technické zprávě se typ dlažby neshoduje s položkami v rozpočtu SO 100 – stavební úpravy přechodů.*

V případě mozaiky v rozpočtu položka č. 76 a 77 se klade drobná dlažba a dodává drobná dlažba místo mozaiky. Přitom v celkové situaci stavby je uvedena pražská mozaika, kterou se deklaruje řezaná mramorová mozaika 6x6x4 cm. A u položek 81 a 82 se klade a dodává velká dlažba místo drobné dlažby. Na základě výše uvedeného nelze rozpočet kvalifikovaně ocenit.

#### **Odpověď:**

V soupisu prací s VV byly uvedeny omylem jiné položky. V příloze posíláme opravený soupis prací s VV, ve kterém jsou opraveny položky č. 76, 77 a 81, 82, tak, aby typy dlažby byly v souladu s celkovou situací stavby, vzorovým příčným řezem a technickou zprávou.

#### **Dotaz č. 2:**

Dne 21.5.2020 byla na veřejném portálu TSK hl. m. Prahy, a.s. uveřejněna výzva k účasti na podání nabídky na VZ „Pod Školou - Nepomucká, č. akce 2970298 a Pod Školou - Slávy Horníka, č. akce 2970299, Praha 5“. Pro řádné a zodpovědné vypracování cenové nabídky se na Vás dovoluujeme obrátit s následujícím dotazem:

V Technické zprávě, čl. 5, odst. 5.4. Uliční vpust je uvedeno, že přesné řešení objektů odvodnění („přeložení 3ks uličních vpustí do nové pozice, přípojka UV bude napojena do stávající UV, která bude zaslepena“) bude známo v rámci projektu pro provádění.

- 1) Jakým způsobem máme toto řešení řádně ocenit a stanovit lhůtu jeho provádění, když není v současné chvíli známé?
- 2) Odpovídá toto řešení schváleným pražským standardům a je na ně vydáno souhlasné vyjádření PVK a.s. a TSK a.s. - oddělení správy kanalizačních staveb?

#### **Odpověď:**

Tři stávající vpusti budou zrušeny, resp. přeloženy tak, jak je uvedeno v projektu a rozpočtu. Jedna nová vpust bude přepojena do přípojky zrušené vpusti a dvě budou napojeny samostatnou přípojkou do stávající stoky. V soupisu prací s VV jsou opraveny položky číslo 85 a 86. Toto řešení odpovídá pražským standardům.

Zadavatel zajistí vyjádření správců a vlastníků IS i stanovisko od odd. kanalizačních staveb.

V souladu s § 98 odst. 4 a § 99 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast následovně:

Původní lhůta pro podání nabídky

8.6.2020 v 10:00 hod.

**Nová lhůta pro podání nabídky**

**15.6.2020 v 10:00 hod.**

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je rozeslán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem dodavatelům, kteří jsou zadavateli známi a bude uveřejněn na profilu zadavatele včetně opraveného soupisu prací s VV..



---

**Mgr. Jiří Šimon**  
Vedoucí zakázkového oddělení

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
102