



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,
kteří jsou zadavateli známi
prostřednictvím el. nástroje NEN

Naše značka
TSK/28211/20/1215/honz

Vyřizuje
Ing. Honzátková/ 257015225

V Praze dne
30. 06. 2020

Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**X029 K Austisu oprava mostu č. akce 1000017, Praha 5**“

Zjednodušené podlimitní řízení: č.j. TSK/24396/20/1215/honz

Systémové číslo v NEN: N006/20/V00015082
(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz č. 1:

V technické zprávě objektu SO 201 je uvedeno, že se provede komplexní obnova nátěrového systému ocelových částí nosné konstrukce v souladu s TKP 19B a že návrh obnovy PKO je podrobněji popsán v příloze této zprávy - Projektová specifikace PKO. Tato příloha však v zadávací dokumentaci chybí. Doplní zadavatel uvedenou přílohu technické zprávy?

Odpověď:

Projektová specifikace PKO v dokumentaci skutečně chybí. Zadavatel zveřejní novou Technickou zprávu včetně přílohy s PKO.

Dotaz č. 2:

K omezení provozu na komunikaci pod mostem chybí dle našich zkušeností položky zřízení, odstranění a nájmu svodidel na dělení dopravních pruhů. Doplní zadavatel tyto položky do soupisu prací?

Odpověď:

S použitím dělicí svodidel jízdnic pruhů je nutno uvažovat - viz SO 110 DIO a doprovodný text položky soupisu, kde je použití provizorních betonových i ocelových svodidel uvedeno. Svodidla pro dělení pruhů budou významnou součástí objemu položky.

Konkrétní opatření na dálnici vycházejí z požadavků směrnice ŘSD "Označování pracovních míst na dálnicích, I. díl", dále směrnice "Typová dopravně-inženýrská opatření pro modernizaci D1 - 2.vydání" a TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je rozesílán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem dodavatelům, kteří jsou zadavateli známi a bude uveřejněn na profilu zadavatele.



Mgr. Jiří Šimon
Vedoucí zakázkového oddělení

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102