



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1 – Staré Město

**Účastníci zadávacího řízení,
kteří byli vyzváni k podání nabídky**

Naše značka
TSK/02660/19/4010/chal

Vyřizuje
Ing. Chaloupková/ 257 015 250

V Praze dne
23. 01. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: **„Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 5, č. akce 999423“**

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-041347

Systémové číslo v NEN: N006/18/V00028263

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.
(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o upřesnění projektové dokumentace v souvislosti s typem výplně mobilní protihlukové stěny. V zadávací dokumentaci je navržena mobilní protihluková stěna s transparentními panely. Dle našich dosavadních zkušeností byly v ČR pro mobilní protihlukové stěny používány pouze výplně železobetonové. Povolí investor v tomto případě pro mobilní protihlukovou stěnu použití železobetonové výplně?

Odpověď:

V případě neschválení certifikátu na průhlednou výplň na mobilních stěnách, lze jako alternativu navrhnout výplň železobetonovou. Tyto železobetonové výplně jsou v ČR již používány. Toto řešení bude projednáno v rámci realizace stavby.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 a 4 ZZVZ mění lhůtu pro podání nabídek následovně:

Původní lhůta pro podání nabídky 24.1.2019 v 10:00 hod.

Nová lhůta pro podání nabídky 29.1.2019 v 10:00 hod.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je prostřednictvím Národního elektronického nástroje rozeslán všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky a bude uveřejněn na profilu zadavatele.

S pozdravem

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Ing. Jiří Tumpach, MBA

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102