



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,
kteří byli vyzváni k podání nabídky

Naše značka
TSK/44308/19/1160/chal

Vyřizuje
Ing. Chaloupková/257 015 250

V Praze dne
28. 11. 2019

Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 98 a § 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051-III**“

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-032512

Systémové číslo v NEN: N006-19-V00026603
(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA,, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.
(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dne 1. 6. 2019 vstoupila v účinnost vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tato vyhláška ukládá

povinnost před zahájením frézování (nebo jiným způsobem vybourání) asfaltovou směs zařadit do jedné z kvalitativních tříd ZAS - T1 až ZAS - T4.

Pokud toto zařídění neproběhne, bude frézovaná (nebo jiným způsobem vybouraná) **asfaltová směs považována za odpad**. Nejde-li prokazatelně o směsi vyrobené po 1. lednu 2000, jsou tyto asfaltové směsi považovány za znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T4 - **jedná se o nebezpečný odpad** zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03 01* **Asfaltové směsi obsahující dehet**.

Vzhledem k požadavku odkoupení vyfrézovaného a skládkování jiným způsobem vybouraného materiálu žádáme Zadavatele o stanovení kvalitativní třídy asfaltových směsí vyskytujících se na této stavbě tak, aby Účastníci mohli reálně ocenit položky s odkoupením a ukládáním na skládku související. Nejasnost ohledně kvalitativní třídy brání Účastníkům v úvaze ohledně dalšího využití vyfrézovaného materiálu.

Pokud Zadavatel nestanoví kvalitativní třídu frézované nebo jiným způsobem vybourané asfaltové směsi, žádáme o odstranění povinnosti (položky) odkupu vytěženého asfaltového recyklátu a **doplnění položek skládkovného asfaltových směsí do soupisu prací** v souladu s výše uvedenou vyhláškou.

Odpověď:

Kvalitativní třída vyfrézované či vybourané asfaltové směsi je stanovena protokoly o PAU (přítomnost polocyklických aromatických uhlovodíků) dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. - vzorky odebrané z **MK Parašutistů** (obrusná, ložná a 1. podkladní vrstva) – výsledky viz příloha - dle vyhlášky spadá obrusná a ložná vrstva do kvalitativní třídy ZAS-T1 ≤ 12 mg/kg sušiny; 1. podkladní vrstva do kvalitativní třídy ZAS-T2 ≤ 25 mg/kg sušiny) – z uvedeného vyplývá že odfrézovaná směs z výše uvedené komunikace (obrusná, ložná a 1. podkladní vrstva) nebude odpadem a dá se použít k recyklaci. Znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T2 (v našem případě 1. podkladní vrstva) se nesmí použít do nestmelených aplikací při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje.

Tyto protokoly jsou přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2:

Položky soupisu prací SO 01 Komunikace:

78	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce asfaltového bez obsahu dehtu	t	447,920
		"stávající chodníky-asfalt tl.50 mm"490,00*0,05*2,2 (jiným způsobem vybouraná)		53,900
		"vjezdy asfalt-asfalt tl.50 mm"170,00*0,05*2,2 (jiným způsobem vybouraná)		18,700
		"vozovka-asfalt tl.100 mm"1706*0,1*2,2 (FRÉZOVANÁ)		375,320
80	R10	Odečet ceny odfrézovaného materiálu	t	447,920
		"stávající chodníky-asfalt tl.50 mm"490,00*0,05*2,2 (Jiným způsobem vybouraná)		53,900
		"vjezdy asfalt-asfalt tl.50 mm"170,00*0,05*2,2 (Jiným způsobem vybouraná)		18,700
		"vozovka-asfalt tl.100 mm"1706*0,1*2,2 (FRÉZOVANÁ)		375,320

Odfrézovaného materiálu je pouze 375,32 tun, přičemž ve výměře soupisu prací je 447,92 tun. Opraví zadavatel výměry u položek č. 78 (Poplatek za skládku) a č. 80 (Odečet ceny vyfrézovaného materiálu)?

Odpověď:

Při zpracování výkazu výměr došlo k chybě. Položky jsou opraveny v příloženém soupisu prací s VV.

Dotaz č. 3:

Položky soupisu prací SO 03 Sanace zemní pláň:

1	122201102	Odkopávky.... v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³ "chodníky"563*0,3 "vjezdy" 180*0,3 "hmatové úpravy"49*0,3 "vozovka"1212*0,3 "zvýšená křižovatková plocha a práh"418*0,3	m ³	726,600
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopkuna vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	726,600
4	162701109	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 726,6*5 726,6*5	m ³	3 633,000
9	997221551	Vodorovná doprava suti.... ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km "chodníky"563*0,3*2,0 "vjezdy"180*0,3*2,0 "hmatové úpravy"49*0,3*2,0 "vozovka"1212*0,3*2,0 "zvýšená křižovatková plocha a práh"418*0,3*2,0	t	1 453,200
10	997221559	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km "skládka 20 km"1453,2*19	t	27 610,800
11	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	1 453,200

Pro odkopávky v množství 726,6 m³ je v soupisu prací **odvoz výkopku** 726,6 m³ (do 15 km) a navíc položka **odvoz suti** 1453,2 tun (726,6 m³ x 2 t/m³ do 20 km). Odstraní zadavatel jednu z položek ze soupisu prací?

Odpověď:

Položka č.3 a č.4 byly do rozpočtu zaneseny, aby pokryly případnou manipulaci s materiálem na staveništi a na případnou mezideponii. Jedna z položek je z výkazu výměr odstraněna (viz příložený VV).

Dotaz č. 4:

Součástí předmětu plnění je: měření hladiny hluku před zahájením a po dokončení stavby dle požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy.

V zadávací dokumentaci tyto podmínky nejsou specifikovány. Doplní zadavatel tyto podmínky do zadávací dokumentace?

Odpověď:

Hygienická stanice hl. m. Prahy neurčuje konkrétní místo měření. Měření před a po stavbě bude probíhat v jednom bodě. Měřící bod bude zvolen odbornou firmou, která měření hluku bude provádět. Další podmínky určují související vyhlášky a zákony.

Dotaz č. 5:

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje realizovat dílo ve dvousměnném provozu. Vzhledem k tomu, že lhůta výstavby je hodnotícím kritériem a zároveň se komunikace nachází v obytné zóně, může zadavatel upřesnit v jakém časovém úseku dne bude možné na stavbě pracovat a zda můžou být práce realizovány ve stejném režimu i o sobotách, nedělích a státních svátcích?

Odpověď:

Zhotovitel bude povinen řádně a efektivně využívat možnou pracovní dobu, s ohledem na platné zákony a předpisy, zejména pak týkající se BOZP a tak, aby nebyly překročeny hygienické limity hluku a vibrací dle nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy. Práce mohou být prováděny vč. víkendů a státních svátků.

Dotaz č. 6:

Ve smlouvě o dílo zadavatel uvádí: Stavba bude probíhat v koordinaci s obnovou veřejného osvětlení, kterou provádí MHMP. Vzhledem k tomu, že lhůta výstavby je hodnotícím kritériem a koordinace s pracemi jiného zhotovitele na lhůtu výstavby bude mít určitě vliv, žádáme zadavatele o upřesnění podmínek koordinace prací.

Odpověď:

Zhotoviteli VO investora MHMP musí být umožněny práce na staveništi. V případě, že z důvodu prací na VO bude muset být stavba přerušena, bude proveden zápis do stavebního deníku a tyto dny se nebudou započítávat do délky provádění díla.

Dotaz č. 7:

V zadávací dokumentaci zadavatel uvádí, že součástí předmětu díla je mimo jiné měření vibrací během stavby. Může zadavatel upřesnit jakou metodou, na kolika místech bude měření vibrací požadovat a jaké jsou stanoveny limitní hodnoty vibrací?

Odpověď:

Měření vibrací bude probíhat min. ve 2 bodech a jejich limitní hodnoty nepřesáhnou nejvyšší přípustné hodnoty dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinku hluku a vibrací.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

V souvislosti se změnou zadávacích podmínek zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Původní lhůta pro podání nabídky


29.11.2019 v 10:00 hod.

Nová lhůta pro podání nabídky

6.1.2020 v 10:00 hod.

Tento dokument je včetně příloh rozesílán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem účastníkům, kteří splnili kvalifikaci a byli vyzváni k podání nabídky a bude uveřejněn na profilu zadavatele včetně opraveného soupisu prací s VV a protokolů o PAU.


Mgr. Jozef Sinčák


Filip Hájek

Přílohy: dle textu

