



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,
kteří byli vyzváni k podání nabídky

Naše značka
TSK/37298/19/1160/chal

Vyřizuje
Ing. Chaloupková/257015250

V Praze dne
7. 10. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „5. května – svodidla, Praha 4, č. akce 999424“

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-029694

Systémové číslo v NEN: N006-19-V00024174

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Ve vzorovém příčném řezu jsou betonová svodidla naznačena jako oboustranná, oproti tomu v soupisu prací jsou uvedena svodidla jednostranná. Žádáme Zadavatele o upřesnění požadovaného tvaru betonových svodidel.

Odpověď:

Odpověď byla zaslána ve Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 3.10.2019. Z důvodu šířky SDP a stožárů VO se počítá s jednostrannými svodidly.

Dotaz č 2:

Domnívá se Účastník správně, že bude Zhotoviteli umožněno po celou dobu realizace v rámci DIO uzavřít rychlé pruhy v obou směrech tak, aby bylo možné práce provádět v celé délce úpravy?

Odpověď:

Možnost uzavřít rychlé pruhy v obou směrech podléhá rozhodnutí MHMP při vydání DIR, Zadavatel nemůže předem určit konečnou podobu uzavírky. Zpracování a projednání DIO bude vyřizovat zhotovitel stavby, neboť je součástí předmětu plnění veřejné zakázky.

Dotaz č 3:

Vzorové příčné řezy, které Zadavatel v rámci Zadávací dokumentace poskytl, jsou velmi schematické. Žádáme Zadavatele o zveřejnění vzorových řezů v takové podrobnosti, aby z nich bylo zřejmé, jakým způsobem budou umístěny všechny požadované typy svodidel (ocelová mostní i betonová), včetně požadované šířky zpevnění a její skladby. Doplňujeme, že z dokumentace není zřejmý postup odstranění stávajících a umístění nových svodidel zejména na mostech v trase.

Odpověď:

Svodidla jsou navržena a budou se osazovat dle platné legislativy mj. TP 139 a TP203 v platném znění. V příloze Vám zasíláme vzorové příčné řezy.

Tento dokument je rozeslán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem účastníkům, kteří splnili kvalifikaci a byli vyzváni k podání nabídky a bude uveřejněn na profilu zadavatele včetně vzorových příčných řezů.



Mgr. Jozef Sinčák



Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102

Příloha: dle textu

