



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,  
kteří byli vyzváni k podání nabídky

Naše značka  
TSK/12193/20/1215/chal

Vyřizuje  
Ing. Chaloupková/257 015 250

V Praze dne 23. 03. 2020

**Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace II. v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 ZZVZ**

#### Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky „**Most Zbraslav (demolice + nový /provizorní), č. akce 999118/2, II. etapa novostavba – II“**

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2020-005198**

Systémové číslo v Národním elektronickém nástroji: **N006/20/V00002854**  
(dále též „VZ“)

#### Zadavatel

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**  
se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město  
IČO: 03447286  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva  
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

#### Dotaz č. 1:

*Po prostudování projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace, jsme zjistili, že s ohledem na až 6 m výšku pažících stěn je v projektové dokumentaci uvedené řešení pažících stěn neuskutečnitelné. S ohledem na výšku pažení je nezbytné, aby byly použity kotvené převázky. Problém ale je, že v místě, kde by měly být případné kotvy umístěny, se nacházejí četné inženýrské sítě.*

*DOTAZ: Může se zadavatel k výše uvedené problematice vyjádřit?*

**Odpověď:**

Jedná se o most v intravilánu a stísněných poměrech s velkým množstvím kabelových vedení. Zhotovitel s těmito skutečnostmi musí ve své nabídce uvažovat.

Navržené pažení je oproti standardu velmi husté - vzdálenost zápor je např. 500 mm a zápory jsou uvažovány masivní, např. HEB 360, tj. s mezerou mezi profily 200 mm. Takové řešení je navrženo právě z důvodu obtížné proveditelnosti kotvení pažení. Požadavek na kotvení je proto z hlediska namáhání stěny neopodstatněný.

Před zahájením realizace vrtů pro zápory je nutno všechny kabely identifikovat a ověřit jejich polohu za přítomnosti zástupce správce sítě, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Při realizaci je nutno dodržet podmínky dané vlastníkem sítě a vyplývající ze stavebního povolení.

Pokud by zhotovitel i přes výše uvedené skutečnosti chtěl uvažovat s využitím kotveného pažení, je možné realizovat buď:

1. - šikmé kotvení v dostatečném výškovém odstupu pod podrobně identifikovanými kabely a to se souhlasem jejich správce
2. - kotvení převázek pomocí táhel vedených po povrchu terénu a ukotvených k odsazeným záporům umístěným v dostatečné vzdálenosti od okraje výkopu na jeho vnější straně.

Detailní technické řešení pažení je předmětem návrhu zhotovitele, bude předmětem RDS, VTD a TP a musí být odsouhlaseno TDS.

**Dotaz č. 2:**

*Vážený zadavateli,*

*S ohledem na aktuální situaci v České republice tj. vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky, nařídila zákaz volného pohybu osob ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení s účinností minimálně ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. Vás žádáme o posun termínu odevzdání nabídky o minimálně 30 pracovních dnů.*

**Dotaz č. 3:**

*Vážení obchodní partneři,*

*V souvislosti s aktuální globální pandemií COVID-19 (tzv. koronavirus), která byla vyhlášena dne 11. března 2020 Světovou zdravotnickou organizací (WHO), a vyhlášením nouzového stavu ze strany vlády ČR dne 12. března 2020, Vás tímto žádáme, abyste v souladu s § 99 ZZVZ zvážili prodloužení lhůty pro podání nabídek.*

*Předmětná událost a vyhlášení nouzového stavu, navazující opatření – karantény, zavření škol, omezení vstupu na území ČR atp. může negativně ovlivnit práce na přípravě nabídky, a to zejména z toho důvodu, že v současné době může být nařízena karanténa osobám podílejícím se na přípravě nabídky, či jsou tyto osoby nucené pečovat o nezletilé děti z důvodů zavření škol. V konečném důsledku může dojít k problémům při zajištění kapacit pro případnou realizaci samotné veřejné zakázky (osoby podílející se na realizaci díla, dodávky materiálů, technologických zařízení, atp.).*

**Dotaz č. 4:**

*S ohledem k mimořádné situaci v ČR a Vládou ČR přijatých opatření v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 se touto cestou chceme dotázat, zda zadavatel uvažuje o prodloužení lhůty k podání nabídek, když státem a zaměstnavateli přijatá opatření, stejně jako okolnosti ležící na straně některých klíčových zaměstnanců, mohou bránit tomu, aby bylo možné zajistit včasnost a úplnost nabídek.*

**Odpověď na dotazy č. 2, 3 a 4:**

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a s ohledem na povahu změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 a § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Původní lhůta pro podání nabídek

30.3.2020 v 10:00 hod.

**Nová lhůta pro podání nabídek**

**15.4.2020 v 10:00 hod.**

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je rozeslán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem účastníkům, kteří splnili kvalifikaci a byli vyzváni k podání nabídky a bude uveřejněn na profilu zadavatele.

---

Ing. Jiří Mayer  
ředitel investičního úseku, na základě pověření



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
102