



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,
kteří jsou zadavateli známi

Naše značka
TSK/38658/20/1215/chal

Vyřizuje
Ing. Chaloupková/257015250

V Praze dne 03. 09. 2020

Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace II. a prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**Klikatá, Praha 5, č. akce 1003**“

Systémové číslo v NEN: N006/20/V00020283

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz č. 1:

V DI č.3 a v něm odpovědi na Dotaz č.3 „V platnosti je vzorový příčný řez dle projektové dokumentace a o tyto položky je i upraven výkaz výměr (viz příloha).“

Dle VPŘ je ložná vrstva ACL 16S 50/70 v tl. 60mm., ale v upraveném VV je položka ACL 22S PMB v tl. 80 mm. Nesedí tloušťka ani druh směsi.

Žádáme o opravení položky v soupisu prací.

Odpověď:

V příloze Vám zasíláme opravený soupis prací.

Dotaz č. 2:

Doplněním chybějících položek výkazu výměr zadavatelem došlo k razantnímu nárůstu hodnoty veřejné zakázky v řádech milionů. Žádáme, aby zadavatel zveřejnil upravenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Apeluji na dotaz č. 5 strana č. 2 ze dne 25.08.2020 výtah z PD Situace DIO:

„Samotná oprava komunikace bude probíhat za úplného vyloučení automobilového provozu (mimo IZS a rezidentů).

Trvá zadavatel na rozhodnutí provádět stavbu po polovinách (podélné poloviny), přestože v PD je plná uzavírka?

Odpověď:

Po doplnění položek do soupisu prací je předpokládaná hodnota veřejné zakázky **12 400 000,- Kč** bez DPH.

Ano, zadavatel trvá na provádění stavby po polovinách. Tento požadavek vznikl na základě jednání s místně příslušným úřadem.

V souladu s § 99 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Původní lhůta pro podání nabídek 9.9.2020 v 10:00 hod.

Nová lhůta pro podání nabídek: 16.9.2020 v 10:00 hod.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je rozeslán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem dodavatelům, kteří jsou dodavateli známi, a bude uveřejněn na profilu zadavatele včetně opraveného výkazu výměr.

V.2. MILAN ZACU

Ing. Jiří Mayer
ředitel investičního úseku

Příloha: dle textu

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102