



## Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1 – Staré Město

Dodavatelé,  
kteří byli vyzváni k podání nabídky

Naše značka

TSK/29967/18/8300/honz

Vyřizuje

Ing. Honzátková/ 257 015 225

V Praze dne

31. 07. 2018

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)“)**

### Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č. akce 2930045**“

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-020424  
(dále jen „VZ“)

### Zadavatel

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva  
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva  
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva  
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

#### Dotaz č. 1:

*Žádáme zadavatele o specifikaci položky (viz. níže). Bez řádné specifikace a určení typu parkovacího automatu není možné položku adekvátně nacenit. Projektová dokumentace specifikaci neobsahuje.*

147	M	74910354	automat parkovací s reproduktorem, solární napájení, bezkontaktní i kontaktní čtečka, klávesnice, GSM modem - srovnatelně (typ specifikuje správce TSK)	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	------	-------------------

Odpověď:

Parkovací automat Parkeon, typ Strada včetně kotevních prvků bude instalován firmou Eltodo, a.s., v souvislosti s režimem regulace dopravy v klidu na území hl. m. Prahy. Instalace PA se provádí na betonový základ o základních půdorysných rozměrech 60 cm x 60 cm, a hloubce 50 cm.

Tento dopis je rozeslán všem dodavatelům, kteří splnili kvalifikaci a byli vyzváni k podání nabídky a bude uveřejněn na profilu zadavatele.

S pozdravem

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Ing. Jiří Tumpach, MBA

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
102