



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,  
kteří jsou zadavateli známi

Naše značka  
TSK/37543/20/1215/chal

Vyřizuje  
Ing. Honzátková/257015225

V Praze dne 03. 09. 2020

**Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

#### **Identifikace veřejné zakázky**

Název veřejné zakázky: „**NN2158 – Do Horoměřic, č. akce 1000068, Praha 6**“

Systémové číslo v NEN: N006/20/V00020937

(dále jen „VZ“)

#### **Zadavatel**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

(dále jen „**Zadavatel**“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

#### **Dotaz č. 5:**

*Dne 27.8.2020 jsme prostřednictvím elektronického nástroje NEN obdrželi Vysvětlení Zadávací dokumentace I. K veřejné zakázce „NN2158 – Do Horoměřic, č. akce 1000068, Praha 6“. V tomto vysvětlení se zmiňujete, že se dá použít recyklace za studena, ale ve výkazu výměr ani v použitých technologiích dosavadního řešení stavby se touto technologií neuvažovalo. Bude zadavatel upravovat výkaz výměr?*

**Odpověď:**

Ne, zadavatel neuvažuje s využitím této technologie, a tudíž nebude upravovat výkaz výměr. Viz. Vysvětlení ZD II ze dne 2.9.2020, které je uveřejněno na profilu zadavatele.

Tento dokument je rozeslán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem dodavatelům, kteří jsou dodavateli známi, a bude uveřejněn na profilu zadavatele.

102. *Šimon*

Mgr. Jiří Šimon  
Vedoucí zakázkového oddělení

