



**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.**

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1 – Staré Město

Dodavatelé,  
kteří projeví zájem o veřejnou  
zakázku

Naše značka

TSK/18857/18/4010/chal

Vyřizuje

Ing. Honzátková/ 257 015 225

V Praze dne

16. 05. 2018

**Věc: Změna zadávací dokumentace v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

#### **Identifikace veřejné zakázky**

Název veřejné zakázky: **„Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS, Praha 4, č. akce 999429/2“**

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-012875  
(dále jen „VZ“)

#### **Zadavatel**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva  
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva  
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva  
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Zadavatel“)

Zadavatel zjistil, že v zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku je v některých částech dokumentace specifikováno použití pohltivých panelů z dřevocementových desek, mj. DSP-Průvodní zpráva-kapitola 14b Požární bezpečnost, Soupis prací SO 700 Protihluková stěna, řádek 33 a 34 .

Zadavatel upravuje dokumentaci ve stupni DSP tak, že výraz „dřevocementový“ se z pohledu materiálové specifikace zcela vypouští a nahrazuje se výrazem „pohltivý“ ve všech případech.

Zásadní parametry zůstávají bez změny, tzn. pohltivost protihlukové stěny z obou stran musí být minimálně ve třídě A4 a vzduchová neprůzvučnost ve třídě B3. Vzhledem k tomu, že se výše zmíněná úprava týká i Soupisu prací, byl tento dokument zadavatelem upraven a znovu zveřejněn.


Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ následovně:

Původní lhůta pro podání žádostí o účast: 18.5.2018 do 9:00 hod.  
**Nová lhůta pro podání žádostí o účast: 29.5.2018 v 9:00 hod.**

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dopis je rozeslán všem dodavatelům, kteří projeví zájem o veřejnou zakázku a jsou zadavateli známi a bude včetně opraveného soupisu prací s VV uveřejněn na profilu zadavatele

S pozdravem

  
Ing. Petr Smolka

  
Filip Neusser

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řečenevka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
102

Přílohy: Opravený soupis prací s VV