



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1 – Staré Město

Účastníci zadávacího řízení

Naše značka
TSK/10536/19/4010/chal

Vyřizuje
Ing. Chaloupková/ 257 015 250

V Praze dne
29. 03. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace 2 a prodloužení lhůty pro podání nabídek

v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**Jižní spojka – svodidla, Praha 10, č. akce 1031**“

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-05347

Systemové číslo v Národním elektronickém nástroji: N006-19-V00003607
(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.
(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádostí a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz č. 1:

V SO 101.1 Etapa z centra se uvažuje s obnovou asfaltových vrstev pravého jízdního pruhu. Dle vzorového příčného řezu je uvažováno provedení obrusné vrstvy z litého asfaltu MA 16, PMB 10/40-65 tloušťky 40 mm. Avšak v technické zprávě je uvedena vrstva MA 16 PMS 10/40-65 (VMT) a v soupisu prací v položce č. 18 576133355R Asfaltový koberec mastixový MA16 PMS 10/40-6 tl. 40 mm š do 3m.

Dle zkušeností uchazeče je správné označení obrusné vrstvy v vzorovém příčném řezu tj. MA 16, PMB 10/40-65.

Opravit zadavatel název obrusné vrstvy na MA 16, PMB 10/40-65 ve všech přílohách zadávací dokumentace?

Odpověď:

Projektant upravil ve VV položku č. 18- nyní je tam Litý asfalt MA 16 PMB 10/40-65.

V příloze Vám zasiláme opravený soupis prací s VV.

Dotaz č. 2:

Upřesní zadavatel specifikaci u položky č. 23 - 911331111R Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ JSNH4/H1s kotvením do betonu v rozmezí do 2m v SO 101.1 Etapa z centra na položce č.4 - 911331111R Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ JSNH4/H1s kotvením do betonu v rozmezí do 2m v SO 101.2 Etapa do centra.

U těchto položek je v dodatečném technickém popisu pouze upřesněno, že „kotvení do betonu bude provedeno pomocí vyztuženého ocelového sloupku z válcovaných profilů standardizovaných pro tento typ svodidel a zádržnosti“. Jelikož se jedná o R-kovou položku tj. variaci položky uchazeč potřebuje k ocenění položky bližší tj. přesnější podrobný popis položky.

Dle zkušeností uchazeče nebude celý úsek kotven do betonu např. krajní svodidla. Stanoví zadavatel poměr svodidel nutných kotvit do betonu?

Odpověď:

Jedná se o sloupky v prostoru mostních konstrukcí, kde jsou stávající sloupky kotveny přímo do konstrukce říms, přičemž nové sloupky budou s patkou a kotveny do říms pomocí spojovací techniky. Položka jako taková není přesně definovatelná, resp. neodpovídá skutečným nákladům pro danou stavbu. Navíc původní sloupky je nutno odstranit a římsu či zeď vyspravit. Z tohoto důvodu byla položka popsána volněji, a to z důvodu možné volby rozličné technologie.

Etapa z centra:

V této etapě je v daném rozsahu stavby cca 434 sloupků kotvených do betonových říms mostních kcí, betonových zdí či bet. vrstvy v prostoru zpevněné krajnice. U těchto sloupků lze uplatnit dotazovanou položku.

Etapa do centra:

V této etapě je v daném rozsahu stavby cca 193 sloupků kotvených do betonových říms mostních konstrukcí či betonových zdí. U těchto sloupků lze uplatnit dotazovanou položku.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 a § 99 ZZVZ mění lhůtu pro podání nabídek následovně:

Původní lhůta pro podání nabídky

1.4.2019 v 10:00 hod.

Nová lhůta pro podání nabídky

10.4.2019 v 10:00 hod.


Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je rozesílán všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, zadavatel ho uveřejní prostřednictvím Národního elektronického nástroje a dokument bude včetně opraveného soupisu prací s VV uveřejněn na profilu zadavatele.

S pozdravem



Ing. Petr Smolka



Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102

Příloha: dle textu

