



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 – Staré Město

**Účastníci zadávacího řízení,
kteří byli vyzváni k podání nabídky**

Naše značka
TSK/10484/19/4010/chal

Vyřizuje
Ing. Chaloupková/ 257 015 250

V Praze dne 22. 03. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**Vltavská, Praha 5, č. akce 9666027 – II**“

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-001888

Systémové číslo v NEN: N006/19/V00001103

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.
(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz č. 1:

V TZ se udává „Dle výsledků zprávy radarového měření se předpokládá sanace v úseku mezi ulicemi Staropramenná a Svornosti, tedy na cca 35% délky upravované komunikace. **Sanace bude provedena např. odtěžením stávajících nevhodných zemín v tl. cca 300 mm a nahrazena vrstvou štěrkodrti těže mocnosti, s použitím separační geotextilie min. 300 g/m². Přesný rozsah a způsob sanace bude upřesněn za účasti geotechnika po vybourání stávajících konstrukčních vrstev vozovek a následném měření únosnosti podloží.**

V soupisu prací se **nachází položka č. 561041121R „Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 5000 m², včetně dodávky pojiva, včetně naložení zeminy na deponii a dovozu na stavbu“, na zlepšení zemín, která ale neodpovídá specifikaci sanace uváděné v TZ.**

Žádáme o sjednocení dokumentace, případně bližší informace ke zlepšení zemín – OH recyklované směsi, procentuální množství vody, pojiva a druh pojiva.

Odpověď:

Počítá se se sanací dle TZ, tedy odtěžení zeminy tl. 300 mm a nahrazení vrstvou štěrkodrti. V intravilánu je tato sanace vhodnější než úprava hydraulickými pojivy.

K sanaci jsou v rozpočtu tyto položky:

8	120001101	Příplatek za ztížené vykopávky	159,516 m ³ (50 % z 319,032 m ³)
9	122202202	Odkopávky a prokopávky	319,032 m ³ (1063,44 m ² *0,3 m)
10	122202209	Odkopávky – příplatek za lepivost	223,322 m ³ (70 % z 319,032 m ³)
56	919726122	Separální geotextilie	1063,44 m ²

**V rozpočtu chybí nahrazení vrstvou štěrkodrti 319,032 m³
(Položka doplněna na řádek 29 s tím, že se následně položky přečíslovaly.)**

Položka v původním rozpočtu (užití sanací dle geologických poměrů přímo na stavbě):

24	Úprava zeminy hydraulickými pojivy tl. 300 mm	1063,44m ²
----	---	-----------------------

Opravený soupis prací s VV je v příloze.

Zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ mění lhůtu pro podání nabídek následovně:

Původní lhůta pro podání nabídky 1.4.2019 v 10:00 hod.

Nová lhůta pro podání nabídky 8.4.2019 v 10:00 hod.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je prostřednictvím Národního elektronického nástroje rozeslán všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky a bude uveřejněn na profilu zadavatele včetně opraveného soupisu prací s VV.

S pozdravem

Ing. Petr Smolka



Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102

Příloha: dle textu